

ООО "ТСК Мосэнерго" Электрогорский филиал

Сведения об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг

№ пп	Наименование показателя	2012 год	2013 год
1	2	3	4
1	Количество аварий на системах холодного водоснабжения, ед. на км	не зарегистрировано	не зарегистрировано
2	Количество случаев ограничения подачи холодной воды	не зарегистрировано	не зарегистрировано
3	Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям:	1440	1536
	- мутность	1440	1536
	- цветность	1440	1536
	- хлор остаточный общий	13	15
	- общие колиформные бактерии	1440	1536
	- термотолерантные колиформные бактерии	1440	1536
4	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:	314	331
	- мутность	177	179
	- цветность	304	301
	- хлор остаточный общий	0	0
	- общие колиформные бактерии	0	0
	- термотолерантные колиформные бактерии	0	0
5	Количество аварий на системах горячего водоснабжения, ед. на км	не зарегистрировано	не зарегистрировано
6	Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи горячей воды, час	не зарегистрировано	не зарегистрировано

7	Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора	не зарегистрировано	не зарегистрировано
8	Информация о соответствии состава и свойств горячей воды установленным санитарным нормам и правилам	Состав и свойства горячей воды соответствуют установленным санитарным нормам и требованиям	Состав и свойства горячей воды соответствуют установленным санитарным нормам и требованиям
9	Количество аварий на канализационных сетях, ед. на км	не зарегистрировано	не зарегистрировано